

## B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

### B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY

**a) charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území**

Stavba je navržena v zastavěném území obce Bukovina. V prostoru stavby jsou situovány rozvody veřejné technické infrastruktury. Stavbou dojde k dotčení jejich ochranných pásem.

**b) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci**

Stavba je v souladu s platnou ÚPD. Stavba se nachází v ploše veřejných prostranství (Pp). Dle platné ÚPD jsou v plochách Pp přípustné stavby technické infrastruktury.

Stavbou se poměry v území podstatně nezmění. Stavba doplňuje a zvyšuje bezpečnost a funkčnost daného území a současně nebrání ve využívání dotčeného území dle jeho určení. Proto je v souladu s využitím území dle územního plánu.

**c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území**

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.

**d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Žádný z dotčených orgánů nevznesl podmínky ke stavbě.

**e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.**

Na tuto stavbu nebyl prováděn žádný průzkum.

**f) ochrana území podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.**

Stavbou nebudou dotčeny památkové rezervace, památkové zóny ani zvláště chráněné území. Stavba se nenachází v záplavovém území. Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

Stavba se nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu §22 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči v platném znění.

Stavba se nachází v následujících ochranných pásmech:

- v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace, které je 1,5m na obě strany půdorysu
- v ochranném pásmu STL plynovodu, které je 1m na obě strany od půdorysu
- v ochranném pásmu podzemního telekomunikačního vedení, které je 0,5m po stranách krajního vedení
- v ochranném pásmu kabelového vedení NN, které je 1 m od krajního vodiče

**g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.**

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.

**h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území**

Jedná se o stavbu veřejné infrastruktury. Stavba je navržena tak, aby se minimalizovalo množství rušivého světla mimo řešené území. Osvětlení je navrženo s teplotou chromatičnosti 3000K, která snižuje negativní dopad veřejného osvětlení vegetaci. Stavba nemá další vliv na okolní stavby a pozemky. Výstavbou nedojde ke změně odtokových poměrů v území.

**i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin**

- Při stavbě nebude prováděna asanace území.
- Při stavbě nebudou prováděny demoliční práce.

**j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa**

Stavba nevyžaduje zábory ZPF nebo pozemků určených k plnění funkce lesa.

**k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude napojeno na podpěrném bodě č. 28 budovaném v rámci stavby „Bukovina, DS NN, Madiy“ na stávající nadzemní vedení VO, které je ve vlastnictví obce Bukovina.

Stavba nevyžaduje napojení na jiné sítě technické ani dopravní infrastruktury.

**l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice**

Stavbu je nutné koordinovat se stavbou č. 1030056949 „Bukovina, DS NN Madiy“, na kterou tato stavba navazuje.

**m) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje**

PAR. Č.	K. Ú.	LV	VLASTNICKÉ PRÁVO
1060/7 1060/6 1060/2	Bukovina	1	Obec Bukovina, (Bukovina 31, 67905 Bukovina)
1057/1	Bukovina	207	Jihomoravský kraj, (Žerotínovo náměstí 449/3, Veverí, 60200 Brno)

**n) seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo**

Ochranné pásmo vedení VO nestanovuje žádný technický ani právní předpis. Podmínky ochrany VO a jeho bezpečnostní pásmo si určí provozovatel VO.

## B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY

### 2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ

**a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí**

Nová stavba.

**b) účel užívání stavby**

Stavba veřejného osvětlení je určena pro osvětlování současné komunikace a chodníků.

**c) trvalá nebo dočasná stavba**

Trvalá stavba.

**d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby**

Tento typ stavby nevyžaduje.

**e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů**

Žádný z dotčených orgánů nevznesl podmínky ke stavbě.

**f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů - kulturní památka apod.**

Stavba nepodléhá ochraně dle jiných právních předpisů.

**g) navrhované parametry stavby - základní rozměry, maximální množství dopravovaného média apod.**

Rozvodná soustava zemních rozvodů VO: 3+PEN, ~ 50 Hz, 400/230 V, TN-C

Délka osvětlovaného úseku: 250m

Délka trasy: 406m

Světelný bod výšky 6m 4ks

Světelný bod výšky 8m 5ks

**h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí apod.**

Celkový příkon světel: 0,392 kW

Předpokládaná roční spotřeba: 1607 kWh

**i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy**

Předpokládané zahájení stavby: 06/2023

Předpokládané ukončení stavby: 07/2023

Předpokládaná doba výstavby: 1 měsíc

Popis výstavby: Oznámení vstupu na pozemky majitelům dotčených parcel  
Vytýčení stávajících inženýrských sítí, vytýčení stavby.  
Výkop rýhy pro kabel a zemnicí pásku,  
výkop jámy pro stožáry.  
Uložení nového kabelového vedení, montáž a zapojení kabelu.  
Napojení na síť. Provedení definitivní úpravy terénu.

## **j) orientační náklady stavby**

530 000 Kč

### **2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY**

Bezpečnost při užívání stavby je zajištěna dodržáním platných předpisů. Před uvedením do provozu bude provedena výchozí revize elektroinstalace. Údržbu elektrických částí stavby mohou provádět pouze osoby s kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3. Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem. Na užívání stavby další zvláštní požadavky nejsou.

### **2.3 ZÁKLADNÍ TECHNICKÝ POPIS STAVBY**

Stavba řeší vybudování nového veřejného osvětlení v části obce Bukovina mezi RD č. p. 22 až č. p. 55.

Z vyměněného podpěrného bodu č. 28 distribuční sítě EG.D (v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy) bude proveden svod a odvod zemí kabelem NYY-J 4x16. Kabel bude veden ve společné kynetě s budovaným kabelem NN distribuční sítě EG.D v pozemku par. č. 1060/7 a 1057/1 a po cca 37m bude zakončen v novém stožáru VO SB4, který bude umístěn na pozemku par. č. 1060/7 v odstupu cca 0,8m od hranice s pozemkem par. č. 1057/1 a v odstupu cca 1,3m od silnice.

Z nového stožáru VO SB4 budou provedeny dva odvody kabely NYY-J 4x16:

#### Odvod směr RD p. č. 22

Kabel VO povede ve společné kynetě s dvěma kabely NN DTS EG.D v pozemku par. č. 1060/7, po cca 15m bude pokračovat ve společné kynetě s jedním kabelem NN DTS a bude s ním křížit cca 8m překopem místní asfaltovou komunikaci. Poté bude kabel VO pokračovat ve společné kynetě s kabelem NN DTS a po cca 29m se odchýlí ze společné trasy aby smyčkoval nový stožár VO SB5. Poté bude kabel VO pokračovat dále ve společném výkopu s kabelem NN DTS cca 32m. Následně se kabel VO stočí směrem k RD č. p. 25 a bude pokračovat samostatným otevřeným výkopem cca 9m, kde bude smyčkovat nový stožár VO SB6. Kabel VO bude dále křížit místní asfaltovou cestu cca 3m překopem a po cca 2m v zeleném pásu povede opět ve společné kynetě s kabelem NN DTS. Po cca 35m se kabel odchýlí od společné kynety aby smyčkoval nový stožár VO SB7 umístěný cca 1,1m od asfaltové cesty. Poté bude kabel VO dále pokračovat ve společné kynetě s kabely NN DTS. Po cca 35m bude kabel ukončen v novém stožáru VO SB8, který bude umístěn cca 0,9m od asfaltové komunikace v pozemku par. č. 1060/7.

#### Odvod směr RD č. p. 55.

Kabel VO povede ve společné kynetě se dvěma kabely NN DTS a jedním kabelem VO (vedoucí od pb. č. 28 po stožár VO SB4) v pozemku par. č. 1060/7 a po cca 11m přejde do pozemku par. č. 1057/1, kde se po cca 2m oddělí od společné trasy s jedním kabelem NN DTS a kabelem VO. Dále bude kabel VO křížit asfaltovou silnici cca 9m protlakem a bude pokračovat ve společné kynetě s jedním kabelem NN DTS. Po cca 39m bude kabel smyčkovat nový stožár VO SB3 umístěný cca 0,7m od hrany silnice. Po cca 28m ve společném výkopu s kabelem NN DTS bude kabel VO křížit asfaltovou místní cestu cca 7m protlakem. Dále bude kabel VO pokračovat ve společné kynetě s kabelem NN DTS až po podpěrný bod č. 3 (budovaném v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy) a po cestě bude smyčkovat dva nové stožáry VO (po cca 4m stožár VO SB2 umístěný cca 0,7m od hrany silnice a po cca 41m stožár SB1 taktéž umístěný cca 0,7m od hrany silnice).

Na novém podpěrném bodě NN DTS budou nové rozvody VO napojeny na stávající nadzemní vedení VO kabelosvodem do nové pojistkové skříně SP100/NS osazené na tomto podpěrném bodě.

Stávající RE pro veřejné osvětlení bude přemístěn z demontovaného podpěrného bodu č. 23 (v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy) na měněný podpěrný bod č. 28 (v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy) včetně stávající pojistkové skříně.

Veškeré zmiňované kabely NN jsou budovány v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy. Společné kynety budou vykopány i zapraveny v rámci stavby Bukovina, DS NN, Madiy.

Kabely VO budou v celé délce uloženy v chráničkách PE75, při křížení plynovodu a plynovodních přípojek budou uloženy v betonových žlabech 1m od osy vedení na každou stranu. Trasa a rozsah je patrný z výkresové části této dokumentace - viz výkresy č. C3 – Koordinační situační výkresy.

Dotčené parcely jsou č. 1060/7, 1060/6, 1060/2 a 1057/1 v k. ú. Bukovina.

Výkopy pro kabely budou prováděny strojně, v ochranných pásmech ostatních uložených IS ručně. Výkopy musejí být do doby zahrnutí zajištěny tak, aby nedošlo k úrazu osob. Výkopy hlubší jak 1,3 m v zastavěné části obce a 1,5 m v nezastavěné části obce musejí být zapaženy. Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců.

Zához kabelové rýhy ve volném terénu bude proveden vykopanou zeminou. Zához kabelové rýhy bude v celém profilu řádně hutněn. Situování kabelu v celé trase bude odpovídat ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. Přebytková zemina a suť z výkopů bude odvezena na řízenou skládku. Povrch celé trasy bude pečlivě urovnán. Po ukončení prací budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu nákladem stavebníka.

## 2.4 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

- Svítilno pro stožár SB1, SB2, SB3  
LED svítidlo pro osvětlení hlavní komunikace 36W, 3000K, 6336lm, IP 66, IK 10 s přepětovou ochranou 6kV. (např. S 26W-3070-A1 dodavatel Jipol spol. s r.o.). Náklon svítidla 0°, barevné provedení RA 70. Použity budou 3 ks.
- Svítilno pro stožár SB4  
LED svítidlo pro osvětlení křižovatky 26W, 3000K, 4576 lm, IP 66, IK 10 s přepětovou ochranou 6kV. (např. S 26W-3070-A1 dodavatel Jipol spol. s r.o.) Dvojí vyložení 90°. Náklon svítidla 5°, barevné provedení RAL 70. Použity budou 2 ks
- Svítilno pro stožár SB5, SB6, SB7, SB8  
LED svítidlo pro osvětlení místní komunikace 36W, 3000K, 4489lm, IP 66, IK 08 s přepětovou ochranou 6kV. (např. mini 36W-3070-R1 dodavatel Jipol spol. s r.o.) Náklon svítidla 0°, barevné provedení RAL 9011. Použity budou 4 ks
- Stožár pro SB1, SB2, SB3  
o celkové výšce vč. výložníku 8m, s dříkem pro zapuštění do základu min. 900 mm, s ochrannou plastovou manžetou PM108 (např.: LBH A, dodavatel AMAKO spol. s. r. o.) Použito budou 3ks.
- Stožár pro SB4  
o celkové výšce vč. výložníku 8m, dvojí výložník 1,5m do 90° náklon 5°, s dříkem pro zapuštění do základu min. 900 mm, s ochrannou plastovou manžetou PM108 (např.: LBH A, dodavatel AMAKO spol. s. r. o.) Použit bude 1ks.
- Stožár pro SB5, SB6, SB4, SB8  
Sadový o celkové výšce 6m, s dříkem pro zapuštění do základu min. 900 mm, s ochrannou plastovou manžetou PM108 (např.: LBH A, dodavatel AMAKO spol. s. r. o.) Použito budou 3ks.
- Svorkovnice pro stožáry:  
svorkovnice s krytem GURO EKM 2020-2D1-B, IP 44, s jištěním svítidel pojistkami typu D01 6A (E14), char. gG. Použito bude 8 ks svorkovnic a 9 ks pojistek.

## 2.5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

S ohledem na druh stavby je stavba veřejného osvětlení bez požárního rizika. Stavba bude provedena z normalizovaného materiálu. Svítidla mají krytí do venkovního prostředí a jsou z materiálů odolná proti hoření v provedení kategorie B – nesnadno hořlavé, samozhášivé.

Světelná místa jsou navržena tak, aby zůstaly zachovány volné přístupové komunikace (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárních jednotek při hašení požáru a zásahových pracích. V případě živelných pohrom a na požádání bude beznapětový stav zajištěn provozovatelem VO.

## 2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ PROSTŘEDÍ (Zásady řešení parametrů stavby a zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, prašnost apod.)

Stavba nevyžaduje řešení větrání, vytápění, osvětlení, odpadů ani zásobování vodou. Stavba není zdrojem vibrací, hluku ani prachu.

## 2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ (Bludné proudy, technická seizmicita, hluk, protipovodňová opatření apod.)

Stavba nevyžaduje řešení uvedených negativních účinků vnějšího prostředí. Vnější vlivy v daném venkovním prostředí jsou určeny podle ČSN 33 2000-5-51 ed. 3. Konkrétní ochrana před účinky vnějších vlivů je řešena výběrem typizovaného zařízení s určením do daného prostředí.

## B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

### a) napojovací místa na stávající technickou infrastrukturu, přeložky, křížení se stavbami technické a dopravní infrastruktury a souběhy s nimi v případě, kdy je stavba umístěna v ochranném pásmu stavby technické nebo dopravní infrastruktury

Nové kabelové vedení veřejného osvětlení bude napojeno na podpěrném bodě č. 28 budovaném v rámci stavby „Bukovina, DS NN, Madiy“ na stávající nadzemní vedení VO, které je ve vlastnictví obce Bukovina.

Uložení kabelu a křížení se sítěmi technické infrastruktury musí splňovat podmínky dle ČSN 73 6005. Stavba nevyžaduje přeložení ostatních inženýrských sítí. Stavba nevyžaduje napojení na jiné sítě technické ani dopravní infrastruktury.

### b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Celková délka osvětlovaného úseku bude 250m, celková délka trasy kabelu bude 406m. Vybudováno bude 8 nových světelných stožárů s 9ti světelnými body.

Celkový příkon svítidel: 0,392 kW

Předpokládaná roční spotřeba: 1607 kWh

Měření spotřeby elektrické energie: ve stávajícím elektroměrovém rozvaděči

## **B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ**

### **(Napojení souvisejícího technologického objektu na stávající dopravní infrastrukturu)**

Stavba nevyžaduje řešení napojení na stávající dopravní infrastrukturu. Obsluha zařízení je možná pomocí pochůzek.

## **B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV**

Stavba nevyžaduje řešení vegetace. Okolní terén bude po provedení stavby uveden do původního stavu.

## **B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA**

### **a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda**

Vlastní stavba ani provoz nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Po dobu výstavby budou použity mechanizační prostředky v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případných úkapů či jiných úniků závadných látek. Odpadní materiál, vzniklý během stavby, bude po vytrídění odvezen na skládku, případně do sběrných surovin. V případě materiálů, které by mohly ohrozit životní prostředí dle zákona o ochraně životního prostředí a vyhlášky o kategorizaci odpadů, budou tyto odstraněny oprávněnou firmou.

### **b) vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod.)**

Stavba nebude mít negativní vliv na přírodu a krajinu. Do zeleně rostoucí mimo les nebude zasahováno.

Při průchodu kabelu v blízkosti dřevin budou provedena opatření k jejich ochraně dle normy ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích - dle konkrétních podmínek:

- u všech dřevin v blízkosti stavby bude zajištěna ochrana kmenů proti mechanickému poškození, a to bedněním z fošen výšky nejméně 2 m, které bude připevněno bez poškození stromů a nebude usazeno přímo na kořenové náběhy, koruny stromů budou chráněny před poškozením stroji a vozidly
- rozsah výkopových prací v oblasti kořenového systému dřevin bude minimalizován
- výkopové práce v blízkosti dřevin budou provedeny ručně
- při výkopových pracích nesmí dojít ke zbytečnému a nadměrnému poškození kořenů, v případě poškození slabších kořenů (do průměru 2 cm) budou rány zaříznuty a zatřeny balzámem
- silnější kořeny (nad průměr 2 cm) budou zachovány, nebudou přetínány, chráněny před poškozením, vedení bude kladeno pod kořeny
- v případě poškození stromů budou vzniklé rány začištěny a zatřeny vhodnými přípravky s fungicidními účinky, ošetření ran musí být provedeno během dne, kdy k poškození došlo,
- výkopy budou otevřené nejkratší dobu, kořeny v otevřeném výkopu budou chráněny před vyschnutím překrytím (např. geotextilií) a vlhčením
- v nezpevněné kořenové zóně nebudou prováděny činnosti zhoršující stanovištní podmínky (zhuštění půdy, vibrace, skládkování materiálu, zakládání ohně, parkování, pojezdy vozidel apod.)
- případné hutnění povrchu v kořenové zóně bude prováděno jen v nezbytné míře a pouze válcem bez vibrací
- zhuštění povrchu zelených ploch způsobené pojezdem strojů a vozidel bude omezeno na nejnižší možnou míru
- dotčené pozemky budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, povrch terénu bude urovnán a oset vhodnou travní směsí

### **c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000**

Stavba se nenachází v chráněném území Natura 2000.

### **d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí, je-li podkladem**

Stavba nepodléhá posouzení vlivu na životní prostředí.

### **e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno**

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci.

### **f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.**

Ochranné pásmo vedení VO nestanovuje žádný technický ani právní předpis. Podmínky ochrany VO a jeho bezpečnostní pásmo si určí provozovatel VO.

## **B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA**

---

### **(Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva)**

Výkopy budou opatřeny zábranami proti pádu chodců, rovněž pak tyto zábrany budou vymezovat prostor pro pohyb chodců. Pokud nebudou výkopy za snížené viditelnosti osvětleny veřejným osvětlením, budou označeny výstražným červeným světlem.

Stavba bude realizována za dodržení bezpečnostních předpisů a norem ČSN EN 50110-1,2 v platném znění, podle nařízení vlády o minimálních požadavcích na bezpečnost č. 591/2006 a všech dalších nařízení s nimi souvisejících. Elektricky vodivé části stavby musí být chráněny zemněním dle ČSN 33-2000-5-54 ed.3. Ochrana před úrazem elektrickým proudem je zajištěna automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

## **B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY**

---

### **a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu**

Staveniště nevyžaduje žádné nároky na technickou infrastrukturu. Příjezd na stavbu je zajištěn po stávajících komunikacích.

### **b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin**

Asanace, demolice ani kácení dřevin nebude prováděno.

### **c) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště**

K provedení stavby bude třeba dočasně použít část dotčených parcel pro příjezd k místu stavby. Po provedení stavby bude pozemek uveden do původního stavu, povrch pozemku bude upraven.

### **d) požadavky na bezbariérové obchozí trasy**

Netýká se stavby.

### **e) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin**

Přebytečná zemina bude uložena na řízenou skládku.

## **B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ**

---

Daný typ stavby nevyžaduje.